

신기술 · 특허공법 선정 공고
질의사항 답변서

접수번호 #1

질 의 서

공 고 명 : 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 조성공사 3공구(합성형라멘)
신기술·특허공법 선정

질의자	회 사 명		접수번호	1
	성명/직급		접수일시	
	연 락 처		설계사회신일	

[질의내용]

○ 형고 적용기준 관련

- 제안요청서 p3.에는 거더의 높이를 도면의 형고 이하로 적용하도록 되어 있습니다.
- 종단면도에는 형고 1.2m, 횡단면도에는 1.0m로 표시되어 있는데, 어느 기준을 적용하여야 하는지 확인하여 주시기 바랍니다.

○ 흑백 작성범위 관련

- 제안요청서 p16. 감점기준에는 제안서를 흑백으로 작성하도록 되어 있습니다.
- 흑백 작성기준이 정성평가 제안서만 해당되는지, 정량평가 자료와 각종 첨부서류에도 해당되는지 확인하여 주시기 바랍니다.

○ 추정공사비의 적용범위 관련

- 공고문에는 직접공사비 약 9억원을 거더공사비로 표시하고 있으나, 제안요청서 p6.의 견적범위에는 거더, 슬래브 및 우각부가 포함되어 있습니다.
- 또한 [서식 3]에는 추정금액을 초과한 공법은 평가에서 제외될 수 있다고 되어 있습니다.
- 제안요청서의 견적범위에 따라 산출한 공사비가 9억원을 초과하면 평가에서 제외되는지, 아니면 거더공사비만을 기준으로 판단하는지 확인하여 주시기 바랍니다.

○ 정성평가 제안서 및 발표자료 작성방법 관련

- 제안요청서 p5.에는 정성평가 사본 PDF파일로 발표한다고 되어 있으나, p12.에는 발표자료를 PPT로 작성 후 PDF로 제출하도록 되어 있습니다.
- [서식8] 및 [서식9]를 PDF로 변환한 자료를 발표자료로 사용하는 것인지, p12.에 따라 별도의 발표용 PPT를 작성하여 PDF로 변환 후 추가 제출하는 것인지 확인하여 주시기 바랍니다.

[답변내용]

○ 형고 적용기준 관련

- 제시된 횡단면도 상의 거더 형상은 참고사항으로 거더 형고 및 본수는 해당 교량의 전체 폭원 및 연장을 고려하여 제안 하시면 됩니다. 다만, 제방부 보행통로 형하고 고려시 거더 형고(슬래브 포함)를 1.2m 이하로 제안하여 주시기 바랍니다.

○ 흑백 작성범위 관련

- 정성평가 제안서를 포함한 정량평가 등 각종 첨부서류는 모두 흑백으로 작성 및 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 추정공사비의 적용범위 관련

- 공고문의 직접공사비 9억원은 슬래브, 우각부 및 벽체상면 2m 제외한 거더 공사비이나, 제안요청서 제안조건(P.6~7.) 참고하여 슬래브, 우각부 및 벽체 상면 2m는 별도로 산출하여 제시하여야 합니다.
- 제안요청서 평가항목(P.14, 공사비평가)에 따라 추정금액을 초과한 공법에 대해서도 평가에서 제외되지 않으며, 평가 범위는 거더, 상부 슬래브, 우각부 벽체 상면 2m에 해당하는 직접공사비로 판단합니다.

○ 정성평가 제안서 및 발표자료 작성방법 관련

- 제안요청서 제안서 작성방법(P.10)에 따라 발표자료 별도 작성은 불필요하며, 4) 형식을 준수하시기 바랍니다.
- 또한, 제안발표는 제안요청서(P.5)에 따라 정성적 평가 사본(PDF 파일)로 진행 하니 제안요청서 참고하시기 바랍니다.

① 발주처 : 인천도시공사 도시개발처(032-260-5744)

② 설계사 : (주)동일기술공사 (02-3400-5850)

③ 질의사항은 7/24(금)까지 이메일(poryry@ih.co.kr)로만 접수된 질의에 대하여 일괄적으로 답변 및 게시(7/29(수)) 예정이며, 홈페이지 게시글 미확인으로 인한 불이익은 제안자 귀책사유에 해당함